

Dipartimento di Sanità Pubblica
Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi
Sede di Modena

Prot. N° **61044/16-Protocollo Generale**

Modena, li 8/8/2016

Oggetto: Valutazione di progetto ai sensi del punto 4 della DGR n. 193-2014 con effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali Rif n. 8955416 e 8955916, Ditta CPC Srl da realizzarsi in Modena, Via del Tirassegno e Via delle Suore per l'attività di Modelleria Meccanica.

Al Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese
invio tramite email
casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it

Per conoscenza a:
ANTONELLO DI CAMPI
invio tramite email
antonello.dicampi@comune.modena.it

Esaminata a cura della Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP) la documentazione allegata alla richiesta di valutazione di progetto Rif n. 89554/16 e 89559/16 del 23.06.2016, pervenuta in data 24.06.16 Prot Ausl 48832 per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza,

- valutato gli esiti della Conferenza dei Sevizi tenutasi in data 08.07.2016
- valutata la documentazione integrativa pervenuta in data 01.08.2016 prot Ausl 59048
- preso atto di quanto dichiarato sulla documentazione presentata circa l'adozione di sistemi meccanici per il rinnovo dell'aria ambiente, considerato il lay-out ed i vincoli impiantistici

si comunica che la pratica risulta conforme a condizione che:

FABBRICATO A (Laboratorio):

- 1) al fine di tutelare il benessere psico- fisico degli addetti, sia garantita la visione degli elementi del paesaggio dai punti fissi di lavoro, realizzando una quota di finestre pari ad almeno 1/100 rispetto alla superficie utile del locale ad altezza dal pavimento non superiore a 1,50 mt, che consentano anche l'apertura delle stesse al fine di permettere un adeguato ricambio naturale dell'aria ambiente;
- 2) in considerazione del fatto che il ciclo produttivo sviluppa calore, siano realizzate in copertura delle adeguate aperture finestrate che consentano il miglior ricambio naturale

Dipartimento di Sanità Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445
a.schiavo@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

dell'aria ambiente; le suddette finestre dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire l'apertura anche in caso di pioggia;

3) perimetralmente alle pareti esterne (lato sud e ovest) del soppalco, ove sono collocate celle frigorifere, sia garantito almeno un corridoio di dimensioni non inferiori ad 120 cm, al fine di garantire l'apertura delle finestre a bilico e il passaggio in sicurezza delle persone;

4) le celle frigorifere siano dotate di idoneo sistema di illuminazione d'emergenza;

TORRE UFFICI

sia garantita una quota di finestratura apribile pari ad almeno 1 / 16 della superficie del pavimento, considerato che è già previsto un impianto di ricambio aria che dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 10339, con un minimo di 2 rinnovi per ora.

FABBRICATO B Ampliamento

In considerazione che non sono previste in progetto finestre ad altezza d'uomo, la destinazione d'uso della parte in ampliamento del capannone sia quella di deposito che non preveda la presenza continuativa di lavoratori.

Si rammenta infine che l'apertura di tutte le finestre poste nelle parti alte delle pareti e a soffitto dovrà essere garantita con dispositivi posti ad altezza d'uomo.

Distinti saluti

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Davide Ferrari

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (qualifica)

_____ (cognome-nome)

_____ (firma)

Elementi contabili:

Ragione sociale	P.IVA / Codice Fiscale	U.I. n°	Codice Articolo di fatturazione
CPC Group Srl Via del Tirassegno 55 41122 MODENA	00157040361	1	SP11302

Dipartimento di Sanità Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445
a.schiavo@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

Dipartimento di Sanità Pubblica

Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445
a.schiavo@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367