MODULARIO
V.F. - 1

dipvvf.COM-MO.REGISTRO UFFICIALE.U.0007067.18-05-2016.h.09:03

MOD 1/VF

Modena _____

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

Al C.P.C. S.r.L.
Via del Tirassegno 55
41122 MODENA

PEC

Prot.N._____Allegati_____

Risp. al foglio ns prot. n.6436 del 05.05.2016

Pratica n° **51085**

OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a costruzione di palazzina uffici ad uso dell'attività industriale sita nel comune di MODENA, in VIA DEL TIRASSEGNO NC 55. **Nuova realizzazione**
Attività n° 74.3.C 77.2.B del D.P.R. n.151/2011.
Ditta: C.P.C. S.R.L.

In ottemperanza al disposto dell'art.3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per quanto di propria competenza

PARERE DI CONFORMITÀ

del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di sicurezza antincendio

A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07 ago 2012, di seguito elencata:

a) certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. CERT REI 2012).
b) Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH PROD 2012).
c) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:

c1) Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.

c4) Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT. IMP. 2014

c5) Estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale.

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul ello di cui al DM 37/08 e s.m.i. ;
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;

c6) Controllo di fumo e calore.

- CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP. 2014
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;

c7) Rivelazione di fumo,calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. .

d) certificato di omologazione e collaudo dell'ascensore adibito anche a via di esodo

La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(ISP. ANGELO MANZINI)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. CARLO DALL'OPPIO)
IL VICE COMANDANTE
(Dott. Ing. Walter Tuzi)